

2020年12月25日

近隣地域および関係者の皆さま

響灘エネルギーパーク合同会社

### 弊社発電所の一部発電再開について

2020年10月13日に発生しました「ひびき灘・バイオマス発電所」内での火災につきまして、近隣地域や関係者の皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを改めておわび申し上げます。

このたび、火災原因、再発防止策および発電再開予定につきまして、以下の通りお知らせいたします。

#### ■火災原因および再発防止策について

##### 【火災原因】

火災原因は、燃料（木質ペレット）搬送用ベルトコンベヤー内のローラ設備の摩擦等により発熱し、燃料に着火、コンベヤー内を延焼したものと推定されます。

##### 【再発防止策】

火災原因となった燃料（木質ペレット）搬送用ベルトコンベヤーについては、再発防止策の検討を現在進めております。

#### ■発電再開予定について

火災原因となった燃料搬送設備ではない燃料（石炭）搬送用ベルトコンベヤー設備については、一部損傷していたものの改修を行い、施設の安全性を確認したことから、試運転を実施の上、2021年1月4日より発電を一部再開する予定です。

今後は全面復旧に向けて、再発防止策の検討と残りの燃料搬送設備の復旧を引き続き進めます。当社におきましては、再発防止に万全を期すとともに安定操業に取り組んで参ります。

以上