

2021年6月25日

近隣地域および関係者の皆さま

響灘エネルギーパーク合同会社

弊社発電所の発電再開について

2020年10月13日に発生しました「ひびき灘・バイオマス発電所」内での火災につきまして、近隣地域や関係者の皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを改めておわび申し上げます。

火災の原因と再発防止策、および発電設備再開予定についてお知らせいたします。

【火災原因】

燃料（木質ペレット）搬送用ベルトコンベヤー内にあるローラ設備の摩擦熱などにより、当該箇所に着着・固着していた木質ペレット粉に着火し、コンベヤー内が延焼したものと推定いたしました。

【再発防止策】

巡視点検および発生検知、運転対応の強化を実施するとともに、発生時の被害最小化のため、消火設備を増設いたします。

- ・巡視点検：ローラ設備などの点検、清掃の有効的な実施
- ・発生検知：温度検知器および監視カメラの増設
- ・運転対応：異常発生時対応手順の教育、訓練の継続的な実施
- ・消火設備増設：散水設備、窒素封入設備の増設

【発電再開予定】

火災原因となった燃料（木質ペレット）搬送用ベルトコンベヤー設備につきまして、再発防止策を講じた改修を行い安全性を確認したことから、試運転を実施の上、2021年7月1日より当該設備を含め発電を再開する予定です。

当社は、再発防止に万全を期すとともにより一層安定操業に取り組んで参ります。

以上